

Fundamenttabelle der Rückbaumaste Bl. 4505

von Mast Nr. 187 bis Mast Nr. 224

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
187	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
188	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
189	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
190	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
191	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
192	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
193	Blockfundament	6.00			3.30	0.90	siehe Register 3.2 Blatt 4
194	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
195	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
196	Schwellenfundament	6.80			3.00	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
197	Schwellenfundament	6.80			3.00	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
198	Blockfundament	6.00			3.30	0.90	siehe Register 3.2 Blatt 4
199	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
200	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
201	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
202	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
203	Blockfundament	6.00			3.30	0.90	siehe Register 3.2 Blatt 4
204	Blockfundament	6.00			3.30	0.90	siehe Register 3.2 Blatt 4
205	Schwellenfundament	7.00			3.10	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
206	Schwellenfundament	6.80			3.00	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
207	Stufenfundament	7.30			3.00	4.00	siehe Register 3.2 Blatt 5
208	Schwellenfundament	7.00			3.10	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
209	Blockfundament	6.20			3.30	1.00	siehe Register 3.2 Blatt 4
210	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
211	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
212	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
213	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
214	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6

Fundamenttabelle der Rückbaumaste Bl. 4505

von Mast Nr. 187 bis Mast Nr. 224

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
215	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
216	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
217	Schwellenfundament	5.60			2.90	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
218	Blockfundament	6.20			3.30	1.00	siehe Register 3.2 Blatt 4
219	Blockfundament	6.20			3.30	1.00	siehe Register 3.2 Blatt 4
220	Schwellenfundament	6.80			3.00	0.16	siehe Register 3.2 Blatt 6
221	Stufenfundament	9.00			2.40	0.50	siehe Register 3.2 Blatt 5
222	Blockfundament	6.20			3.30	1.00	siehe Register 3.2 Blatt 4
223	Blockfundament	6.00			3.30	0.50	siehe Register 3.2 Blatt 4
224	Blockfundament	6.20			3.30	1.00	siehe Register 3.2 Blatt 4

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentest₂ = Dicke der Fundamentplatte