

Fundamenttabelle der Rückbaumaste Bl. 0112

von Mast Nr. 33 bis Mast Nr. 39

| Fundamenttabelle | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------------------------|
| Mast Nr. | Fundamentart | a*) [m] | b*) [m] | c*) [m] | t1*) [m] | t2*) [m] | Bemerkungen |
| 33 | Blockfundament | keine Angabe | | | 2.90 | | siehe Register 3.2 Blatt 4 |
| 34 | Blockfundament | keine Angabe | | | 2.20 | | siehe Register 3.2 Blatt 4 |
| 35 | Schwellenfundament | 4.30 | | | 2.65 | 0.15 | siehe Register 3.2 Blatt 6 |
| 36 | Schwellenfundament | 4.30 | | | 2.65 | 0.15 | siehe Register 3.2 Blatt 6 |
| 37 | Schwellenfundament | 5.00 | | | 2.50 | 0.15 | siehe Register 3.2 Blatt 6 |
| 38 | Schwellenfundament | 4.30 | | | 2.65 | 0.15 | siehe Register 3.2 Blatt 6 |
| 39 | Blockfundament | keine Angabe | | | 3.00 | | siehe Register 3.2 Blatt 4 |

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t1 = Gründungstiefe des Fundamentes

t2 = Dicke der Fundamentplatte