
Gestänge : D49-2019/09-11 Masttyp: WA1_3ES

dargestellter Mast : WA1_3ES 25,50



Höhe der Seilaufh. untere Traverse	Höhe der unteren Traverse	Gesamthöhe des Mastes	Mast-breite an EOK	Abstand Außenkante Fundament-köpfe an EOK
h [m]	H [m]	GH [m]	bE ca. [m]	F ca. [m]
25,5	25,5	50,9	8,1	10,3
28,0	28,0	53,4	8,7	10,9
30,5	30,5	55,9	8,9	11,1
33,0	33,0	58,4	9,0	11,2
35,5	35,5	60,9	9,2	11,4
38,0	38,0	63,4	9,3	11,7
40,5	40,5	65,9	10,0	12,2
43,0	43,0	68,4	10,5	12,7
45,5	45,5	70,9	11,1	13,3
48,0	48,0	73,4	11,7	13,9

Dieser Masttyp wird im Vorhaben verwendet

LTB Leitungsbau GmbH BA Mannheim	TRANSNET BW Mastskizze	TransnetBW GmbH Osloer Straße 15-17 70173 Stuttgart

	Name	Datum
gez.	Müller	18.09.2023
gepr.	Giesler	12.06.2025
Freig.	Käufl	12.06.2025
Zeichnungsnr.	LTB L65 23 298	

380-kV-Netzverstärkung Urberach-Weinheim-Karlsruhe
BBPlG-Vorhaben Nr.19
Abschnitt Süd-3 Weinheim-Rheinau

Stand	12.06.2025
Maßstab	1:400
Blatt	11 von 16
Register	5