

Masttabelle der Neubaumasten Bl. 4642

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort über NHN*) [m]	Masthöhe über EOK*) [m]	Bemerkungen
P001		Stat.	380-kV+0.0	88,43	27,50	Bestand
1	165,0	D12-19-21	WA4WE 350 M08a+16.0	88,35	67,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 2
2	300,6	D12-19-21	WA2 450-10.0	88,54	47,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 2
3	335,2	D12-19-21	T 450-4.0	89,43	56,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 1
4	396,2	D12-19-21	T 450-2.0	89,05	58,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 1
5	336,3	D12-19-21	T 450-8.0	89,84	52,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 1
6	362,5	D12-19-21	T 450-4.0	89,67	56,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 1
7	368,0	D12-19-21	WA1 450-8.0	92,93	47,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 2
8	298,9	D12-19-21	T 550+16.0	93,74	86,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 1
9	638,6	D12-19-21	T 550+16.0	93,13	86,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 1
10	278,2	D12-19-21	WA3 450-16.0	93,51	43,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 2
11	333,9	D12-19-21	T 350-2.0	93,33	50,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 1
12	350,4	D12-19-21	T 350-4.0	93,14	48,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 1
13	272,8	D12-19-21	WA2 350-2.0	93,01	46,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 2
14	323,6	D12-19-21	WA2 350-4.0	92,84	44,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 2
15	239,3	D12-19-21	WA2 450+8.0	93,13	65,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 2
16	528,9	D12-19-21	T 550+4.0	89,78	74,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 1
17	253,0	D12-19-21	WA3 450-4.0	89,69	55,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 2
18	402,6	D12-19-21	T 450+0.0	90,34	60,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 1
19	297,9	D12-19-21	T 350-2.0	90,36	50,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 1
20	325,7	D12-19-21	WA2 350-2.0	90,52	46,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 2
21	302,5	D12-19-21	T 450-6.0	90,46	54,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 1
	368,3					

Masttabelle der Neubaumasten Bl. 4642

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort über NHN*) [m]	Masthöhe über EOK*) [m]	Bemerkungen
22	390,1	D12B00-19-21	WA2 450 SM1-6.0	90,28	58,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 5
23		D12B00-19-21	T 450-2.0	90,20	64,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 3
	126,6					
20A		B00-19-21	WA2WE_350_M03-18,0	90,85	13,25	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 6
22		D12B00-19-21	WA2 450 SM1-6.0	90,28	58,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 5
23	401,5	D12B00-19-21	T 450-2.0	90,20	64,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 3
24		D12B00-19-21	T 450-4.0	90,01	62,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 3
	401,6					
25	371,5	D12B00-19-21	WA2WE 450-+0.0	90,30	64,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 4
26		D12B00-19-21	WA2WE 450 S05aM08a-6.0	89,20	60,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 4
	305,5					
27	325,6	D12B00-19-21	T 350-2.0	89,80	56,50	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 3
28		D12B00-19-21	T 350+0.0	90,39	58,50	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 3
	346,0					
29	393,9	D12B00-19-21	WA2 450+6.0	90,27	70,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 4
30		D12B00-19-21	T 450+6.0	88,94	72,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 3
	245,2					
31	417,2	D12B00-19-21	WA2 450-4.0	90,55	60,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 4
32		D12B00-19-21	WA1 450+4.0	90,07	66,25	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 4
	394,6					
33	262,2	D12B00-19-21	WA1 450+2.0	89,88	64,25	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 4
34		D12B00-19-21	WA4 450+12.0	89,55	81,00	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 4
	471,9					
35	126,0	D12B00-19-21	WA2WE 450+10.0	91,95	74,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 4
P002		Stat.	220-kV+0.0	94,70	19,50	Bestand
	123,3					
35		D12B00-19-21	WA2WE 450+10.0	91,95	74,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 4
P003		Stat.	380-kV+0.0	94,70	27,50	Bestand

Masttabelle der Neubaumasten Bl. 4642

*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Mastart und Verlängerung:

T1/T2/T3 = Tragmast. Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausführbare Spannfeldlänge)

WA1/WA2/WA3/WA4/WA5 = WinkelAbspannmast. Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

WA2WE/WA4WE = WinkelAbspann - WinkelEndmast. Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe =

1 :	160° - 180°
2/WA2WE :	140° - 180° / 140° - 180°
3 :	120° - 140°
4/WA4WE :	100° - 120/100° - 140°
5 (nur 380 kV) :	90° - 100°

ET1 = Erdseiltraverse

ET2 = Erdseilhörner (doppelte Erdseilspitze)

ABZWx = Abzweigmast

ZGx = ganze Zusatztraverse gegenüber Mastgrundtyp

Sx = Traversenänderung gegenüber Mastgrundtyp

Mx = Mastschaftänderung

M1 = verstärkte Erdseilstütze

SMx = Sondermast

Kx = Kabeltraverse

0.0/ +3.0/... = Zahl kennzeichnet die Masterhöhung gegenüber dem Mastgrundtyp in Metern

NN = NormalNull

NHN = NormalHöhenNull

EOK = ErdOberKante

Beispiel: WA2WEET2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit Erdseilhörnern