

Masttabelle der Bestandsmasten Bl. 4542

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort über NHN*) [m]	Masthöhe über EOK*) [m]	Bemerkungen
P007	110,7	STAT, (46kN)	380-KV+0.0	88,36	27,50	Bestand
1A		D1	W5V6+0.0	88,07	48,21	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 22
P009	88,8	STAT, (46kN)	380-KV+0.0	88,61	27,25	Bestand
1A		D1	W5V6+0.0	88,07	48,21	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 22
2A	305,0	BD1	WA4V4+0.0	88,73	58,74	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 23
3	349,7	BD2	T1M6V4+2.5	89,32	62,20	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 21
4	380,8	BD2	T1M6V4+0.0	88,91	59,86	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 21
5	368,2	BD2	T1M6V2+0.0	90,20	59,61	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 21
6	357,9	BD2	T1M6V4+0.0	89,02	64,84	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 21
7	341,1	BD2	WA2V1+0.0	89,55	56,66	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 21
8	300,5	BD2	TSM2+43.0	90,00	105,12	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 21
9	600,4	BD2	TSM2+43.0	89,71	104,75	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 21
10	332,8	BD2	WA2V2+0.0	88,97	57,11	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 8
11	351,9	BD2	T1M6V2+0.0	89,63	59,89	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
12	349,5	BD2	WA2V2+7.5	90,05	64,42	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 8
13	420,0	BD2	T2M6V2+12.5	90,99	72,00	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
14	224,7	BD2	T1M7V3+7.5	91,03	66,83	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
15	487,3	BD2	T1M7V2+7.5	89,91	67,12	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
16	256,1	BD2	T1M6V3+0.0	90,72	59,43	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
17	332,1	BD2	T1M6V2+0.0	89,26	59,63	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
18	338,0	BD2	T1M6V2+0.0	90,67	59,05	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
19	337,6	BD2	T1M6V2+0.0	90,42	59,49	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9

Masttabelle der Bestandsmasten Bl. 4542

Masttabelle						
Mast Nr. (Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort über NHN*) [m]	Masthöhe über EOK*) [m]	Bemerkungen
19	324,0	BD2	T1M6V2+0.0	90,42	59,49	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
20	347,1	BD2	T1M6V2+0.0	90,50	59,58	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
21		BD2	T1M6V2+0.0	90,51	59,50	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
21A	260,0	BD36-16- 21	WA1S4+2.5	90,00	59,25	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 10
	222,7					
1022	292,1	BD36-16- 21	ABZW11+6.0 ABZW12+6.0	89,25	67,75	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 11
23	400,9	BD2	T1M6V4+0.0	89,44	59,79	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
24	402,8	BD2	T1M6V4+5.0	89,70	64,73	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
25	402,7	BD2	T2M6V2+10.0	90,01	69,79	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
26	371,6	BD2	T1M7V2+7.5	89,41	67,25	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
27	329,9	BD2	T2M6V2+10.0	88,49	69,84	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
28	353,3	BD1	WA4V3+0.0	89,91	58,19	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 12
29	367,7	BD2	T1M6V4+0.0	90,44	59,79	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 9
30	307,2	BD3	T1+2.5	89,85	61,92	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 13
31	269,3	BD3	WA4+0.0	90,71	56,63	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 14
32	290,0	BD3	T1+0.0	90,86	58,91	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 13

Masttabelle der Bestandsmasten Bl. 4542

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort über NHN*) [m]	Masthöhe über EOK*) [m]	Bemerkungen
33	299,2	BD3	T1+2.5	90,26	61,80	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 13
34A	253,1 308,5 405,2	BD3	WA4+0.0	90,49	56,72	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 14
34		BD2	T1M6+0.0	90,39	59,76	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 21
35		BD2	T1M6+5.0	91,43	64,64	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 21
36		BD3	WA2S4+7.5 WA2S30+7.5	91,39	64,15	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 20
P010	129,5	STAT, (92kN)	380-kV+0.0	94,70	27,50	Bestand
36	132,4	BD3	WA2S4+7.5 WA2S30+7.5	91,39	64,15	siehe Register 3.1 Bestandsmast Blatt 20
P011		STAT, (92kN)	380-kV+0.0	94,70	27,50	Bestand
20A/Bl.4642	126,6	B00-19-21	WA2WE_350_M03-18.0	90,85	13,25	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 6
22/Bl. 4642		D12B00-19-21	WA2_450_SM 1-6.0	90,28	58,75	siehe Register 3.1 Neubaumast Blatt 5

Masttabelle der Bestandsmasten Bl. 4542

*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Maständerung



Mastart und Verlängerung:

T1/T2/T3 = Tragmast. Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausführbare Spannfeldlänge)

WA1/WA2/WA3/WA4/WA5 = WinkelAbspannmast. Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

WA2WE/WA4WE = WinkelAbspann - WinkelEndmast. Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe =	1 :	160° - 180°
	2/WA2WE :	140° - 180° / 140° - 180°
	3 :	120° - 140°
	4/WA4WE :	100° - 120° / 100° - 140°
	5 (nur 380 kV) :	90° - 100°

ET1 = Erdseiltraverse

ET2 = Erdseilhörner (doppelte Erdseilspitze)

ABZWx = Abzweigmast

ZGx = ganze Zusatztraverse gegenüber Mastgrundtyp

Sx = Traversenänderung gegenüber Mastgrundtyp

Mx = Mastschaftänderung

M1 = verstärkte Erdseilstütze

SMx = Sondermast

Kx = Kabeltraverse

0.0/ +3.0/... = Zahl kennzeichnet die Masterhöhung gegenüber dem Mastgrundtyp in Metern

NN = NormalNull

NHN = NormalHöhenNull

EOK = ErdOberKante

Beispiel: WA2WEET2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit Erdseilhörnern