

Masttabelle der Rückbaumasten Pos. XXII

Masttabelle						
Mast Nr. /Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort über NHN*) [m]	Masthöhe über EOK*) [m]	Bemerkungen
1635	223,9	A48	T1-1.0	90,20	27,02	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 32
1636		A48	WA3+10.0	88,27	42,56	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 33
1637	241,2	A48	T1+7.5	89,72	40,75	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 33
1638	262,4	A48	WA4+10.0	89,87	42,50	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 33
1639	414,4	A48	WA1+10.0	90,70	42,67	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 33
1640	382,2	A48	T1+10.0	89,81	43,03	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 33
1641	268,2	A48	T1+12.5	88,09	45,50	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 33
1642	301,9	A46	WA2+10.0	89,81	35,78	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 34
1643	397,4	A46	T1+7.5	90,16	35,64	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 34
1644	304,6	A46	WA1-5	88,64	21,13	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 34

Masttabelle der Rückbaumasten Pos. XXII

*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Mastart und Verlängerung:

T1/T2/T3 = Tragmast. Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausführbare Spannfeldlänge)

WA1/WA2/WA3/WA4/WA5 = WinkelAbspannmast. Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

WA2WE/WA4WE = WinkelAbspann - WinkelEndmast. Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe =	1 :	160° - 180°
	2/WA2WE :	140° - 180° / 140° - 180°
	3 :	120° - 140°
	4/WA4WE :	100° - 120/100° - 140°
	5 (nur 380 kV) :	90° - 100°

ET1 = Erdseiltraverse

ET2 = Erdseilhörner (doppelte Erdseilspitze)

ABZWx = Abzweigmast

ZGx = ganze Zusatztraverse gegenüber Mastgrundtyp

Sx = Traversenänderung gegenüber Mastgrundtyp

Mx = Mastschaftänderung

M1 = verstärkte Erdseilstütze

SMx = Sondermast

Kx = Kabeltraverse

0.0/ +3.0/... = Zahl kennzeichnet die Masterhöhung gegenüber dem Mastgrundtyp in Metern

NN = NormalNull

NHN = NormalHöhenNull

EOK = ErdOberKante

Beispiel: WA2WEET2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit Erdseilhörnern