

Fundamenttabelle der Rückbaumasten Bl. 2328

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
6	MV-Pfahl Fundament	unb.	unb.	unb.	unb.	unb.	siehe Register 3.2 Blatt 4
7	MV-Pfahl Fundament	unb.	unb.	unb.	unb.	unb.	siehe Register 3.2 Blatt 4
8	Schwellenfundament	4,30	unb.	unb.	unb.		siehe Register 3.2 Blatt 6
9	Stufenfundament	8,57	1,00	5,71	4,00		siehe Register 3.2 Blatt 5
10	Schwellenfundament	4,00		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
11	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
12	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
13	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
14	Schwellenfundament	4,30		2,88	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
15	Schwellenfundament	4,50		2,68	3,16	0,16	siehe Register 3.2 Blatt 6
16	Blockfundament	4,30	unb.	4,30	unb.	unb.	siehe Register 3.2 Blatt 7
17	Stufenfundament	unb.	unb.	unb.	unb.		siehe Register 3.2 Blatt 5
18	Stufenfundament	unb.	unb.	unb.	unb.		siehe Register 3.2 Blatt 5
19	Blockfundament	4,30	unb.	4,30	unb.		siehe Register 3.2 Blatt 7
20	Blockfundament	4,00		3,00	3,00	unb.	siehe Register 3.2 Blatt 7
1021	Plattenfundament	8,20	unb.	unb.	unb.	unb.	siehe Register 3.2 Blatt 7
22	Schwellenfundament	4,50	unb.	unb.	unb.	unb.	siehe Register 3.2 Blatt 6
23	Blockfundament	4,80		3,00	3,00	unb.	siehe Register 3.2 Blatt 7
24	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
25	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
26	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
27	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
28	Schwellenfundament	4,00		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
29	Schwellenfundament	4,30		2,68	3,16	0,16	siehe Register 3.2 Blatt 6
30	Schwellenfundament	4,00		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
31	Blockfundament	4,00	unb.	unb.	3,20	0,90	siehe Register 3.2 Blatt 7

Fundamenttabelle der Rückbaumasten Bl. 2328

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
32	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
33	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
34	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
35	Stufenfundament	7,10	0,90	4,80	3,30		siehe Register 3.2 Blatt 5
36	Stufenfundament	7,10	0,90	4,80	3,30		siehe Register 3.2 Blatt 5
37	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
38	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
39	Blockfundament	4,80		3,00	3,00	unb.	siehe Register 3.2 Blatt 7
40	Schwellenfundament	4,51		2,91	3,16	0,16	siehe Register 3.2 Blatt 6
41	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
42	Schwellenfundament	4,51		2,91	3,16	0,16	siehe Register 3.2 Blatt 6
52	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
53	Schwellenfundament	4,30		2,57	3,00	0,20	siehe Register 3.2 Blatt 6
54	Schwellenfundament	4,50		2,68	3,16	0,16	siehe Register 3.2 Blatt 6
55	MV-Pfahl Fundament	unb.	unb.	unb.	unb.	unb.	siehe Register 3.2 Blatt 4
56	Stufenfundament	unb.	unb.	unb.	unb.	unb.	siehe Register 3.2 Blatt 5

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentest₂ = Dicke der Fundamentplatte