

Fundamenttabelle der Rückbaumasten Pos. XXII

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
1635	Stufenfundament	6,15	0,90	4,83	2,00		siehe Register 3.2 Blatt 5
1636	Plattenfundament	10,00	1,10	6,75	2,00	1,00	siehe Register 3.2 Blatt 3
1637	Stufenfundament	8,38	0,90	5,93	2,40		siehe Register 3.2 Blatt 5
1638	Plattenfundament	9,20	1,10	6,75	2,00	1,00	siehe Register 3.2 Blatt 3
1639	Stufenfundament	8,50	1,10	6,44	3,30		siehe Register 3.2 Blatt 5
1640	Plattenfundament	7,80	0,90	6,37	1,80	0,80	siehe Register 3.2 Blatt 3
1641	Stufenfundament	8,32	0,90	6,63	3,60		siehe Register 3.2 Blatt 5
1642	Plattenfundament	8,00	1,10	6,13	1,80	0,80	siehe Register 3.2 Blatt 3
1643	Stufenfundament	7,23	0,90	5,71	2,00		siehe Register 3.2 Blatt 5
1644	Plattenfundament	5,40	0,90	3,42	1,80	0,80	siehe Register 3.2 Blatt 3

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentes

t₂ = Dicke der Fundamentplatte